

5. Заключение по техническому состоянию здания

1. Адрес объекта	Красноярский край, г. Красноярск,
2. Время проведения обследования	С
3. Организация, проводившая обследование	ООО "СудСтройЭкспертиза"
4. Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник)	Не присвоен
5. Тип проекта объекта	Информация отсутствует
6. Проектная организация, проектировавшая объект	Информация отсутствует
7. Строительная организация, возводившая объект	Информация отсутствует
8. Год, возведения объекта	1965 г. согласно техпаспорта
9. Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции	2012 г. капитальный ремонт
10. Собственник объекта	Государственное учреждение "Красноярский крайгипс"
11. Форма собственности объекта	Федеральная
12. Конструктивный тип объекта	Конструктивная система здания – неполный каркас с продольными и поперечными наружными несущими кирпичными стенами и внутренними железобетонными колоннами.
13. Число этажей	4
14. Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)	-
15. Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)	Отсутствует
16. Установленная категория технического состояния объекта	Ограниченно работоспособное